



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГОКУ «ЦСПН
по Колыскому району»

Т.А.Швец
10.06.2020 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения.
1.2. Адрес объекта: 184381, Российская Федерация, Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: _____
- часть здания – на 1 и 2 этажах, 428,6 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____
1.4. Год постройки здания: 1960, капитального ремонта/реконструкции: нет;
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт - нет; реконструкция - нет;
строительство нового здания - нет; иное – нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу):
Государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по Колыскому району» (ГОКУ «ЦСПН по Колыскому району»).
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184381, Российская Федерация, Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9.
1.8. Основание для пользования объектом: аренда.
1.9. Форма собственности: муниципальная.
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социального развития Мурманской области.
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 184381, Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 46А, телефон 48-66-05.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Вид (или тип) объекта: государственное областное казенное учреждение.
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу): предоставление населению на обслуживаемой территории государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У.
2.6. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы пригородного сообщения № 106,110 по маршруту: от остановки «Автовокзал» г. Мурманск до остановки «Милиция» г. Кола.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси): нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 563 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 15-20 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, переход через железнодорожные пути, уклон дороги.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет.

Необходимые организационные решения: Пути пешеходного движения от ближайших остановок общественного транспорта не приспособлены для самостоятельного передвижения людей с нарушением зрения. В связи с этим необходимо организовать размещение тактильной и визуальной информации на пути движения от остановки (направление запроса в соответствующие органы с просьбой приведения пешеходных путей, удовлетворяющим требованиям СП59.13330.2012 для МГН).

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – (отметить выбранный способ знаком плюс+)				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					
О-н (поражение нижних конечностей)					
О-в (поражение верхних конечностей)					
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					
С-ч (частичное нарушение зрения)					
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					
Г-ч (частичное нарушение слуха)					
У (нарушения умственного развития)					
Все категории инвалидов***		+		+	

* - вариант «А» - универсальный проект - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)

** - вариант «Б» - разумное приспособление - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании

*** - заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

Примечание: если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они отмечаются в соответствующих графах знаком плюс (+)

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на 10.03.2020 г.*

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок), (зона не закреплена)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ДП
2	Вход (входы) в здание (зона не закреплена)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (зона не закреплена)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП-пп
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения (зона не закреплена)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп
7	Пути движения к объекту от остановки транспорта (зона не закреплена)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ДП	ДП

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1 к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту

** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

*** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:

- ДП - доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);
- ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);
- ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);
- ВНД - временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на 10.03.2020 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***									ДУ-пп
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа (неотложных работ)	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	
2 этапа (отложных работ)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	
3 этапа (итоговых работ)									ДП

* - аналогично пункту 3.4 (см.)

** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка

*** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно

условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД - временно недоступно

3.6. Объект является приоритетным (да, нет)

Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов

3.7. Дата размещения (актуализации) информации на сайте и карте доступности: 14.06.2017

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (отметить знаком плюс + или указать иной ожидаемый результат)							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	ДУ-пп	+	+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	ДУ-дистан	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности до 31.03.2020									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»									
2.2.2 По варианту «Б»	ДЧ	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности: 31.12.2023									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»									
3.2 По варианту «Б»	ДП	+	+	+	+	+	+	+	+
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности: 01.09.2029									

*- подробно мероприятия представлены в «дорожной карте объекта»

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:

- согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) _____
- техническая экспертиза _____
- разработка проектно-сметной документации _____
- согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____
- заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
- рассмотрение на _____
- (наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
- иное _____

4.3. Работы, требующие обязательного согласования с представителем общественного объединения инвалидов:

Согласованы без замечаний	Дата « 10 » марта	2020 года
Согласованы с замечаниями и предложениями (прилагаются к «дорожной карте» объекта)	Дата « ____ »	20 ____ г.
Замечания устранены	Дата « ____ »	20 ____ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до	Дата « ____ »	20 ____ г.

5. Особые отметки

Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- сайте организации (адрес): <http://kola-cspn.ucoz.ru>;
- карте доступности (адрес): zhit-vmeste.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:

1. Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от 10.03.2020
2. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от 10.03.2020
3. Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте - 1 лист (отмечается на копии поэтажного плана здания)
4. Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)
5. Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора

Наименование документа и выдавшей его организации, дата

6. Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг


(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)

7. Другое


(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Рабочая группа, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Руководитель



Секретарь рабочей группы



Члены рабочей группы:





Швец Т.А., директор ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»;

Киселева А.В., заместитель директора ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»;

Трубенкая Е.И., заместитель начальника отдела по предоставлению мер социальной поддержки ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»;

Иванова Н.В., начальник отдела по предоставлению субсидий ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»;


Подпись



Подпись



Подпись



Подпись

Захарова О.А., ведущий эксперт отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района (по согласованию);

Ларин И.В., инженер по надзору за строительством МКУ «ХЭС Кольского района» (по согласованию);

Бурченя О.С., начальник отдела управления делами администрации МО г.п.Мурманск (по согласованию);

Горшков И.А., председатель Кольской районной общественной организации Мурманской областной общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию)

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
ГОКУ «ЦСПН по Колскому району»»

Наименование объекта и организации

184381, Российская Федерация, Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9.

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Адаптованная парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все) 1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п) 1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию. 1.2 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1 парковочного места (устройство твердого покрытия с нанесением маркировки)). 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадки из него 1.4 Организовать сопровождение инвалидов на креслах—колясках и с нарушением зрения	1.1. Информационное табло.	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-а - ДП Г-ч - ДП У - ДП	К-ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п-ДУ-пп С-ч-ДУ-пп Г-а-ДУ-пп Г-ч-ДУ-пп У- ДП	К-ДЧ О-н-ДЧ О-в -ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-ч-ДЧ У- ДП

2.	Вход в здание - Лестница наружная - Входная площадка (перед дверью), - Пандус наружный с опорными поручнями; - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2. Отсутствие тактильных указателей, восполняющие предупредительную функцию, отсутствие маркировки на прозрачном полотне двери (С-п); 2.3. Не нормативно установленные поручни (высота 80 см, отсутствует завершение навеса, 2.4. Отсутствие навеса, 2.5. Отсутствие контрастной маркировки ступеней. 2.6. Порог на входе более 2,5 см; 2.7. Ширина дверного проема менее 90 см (= 78 см).	2.1 Установить навес и нормативные поручни. 2.2. Нанести контрастную маркировку на прозрачное полотно входной двери. 2.3. Приобрести и установить тактильную информационную таблицу с дублированием шрифта Брайля. 2.4. Расширить дверные проемы (но менее 0,9 м);	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К-ДЧ О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП
3.	Пути движения внутри здания - Коридор (вестибюль, зона ожидания) - Пандус (внутри здания) - отсутствует - Дверь - Пути эвакуации (а т.ч. зоны безопасности)	3.1 Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п) 3.2 Отсутствует информация о направлении пути движения к месту целевого назначения и туалетам (Все)	3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету 3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения	3.1 Установить мнемосхему (тактильную мнемосхему движения внутри объекта (С-п)	К - ДУ-пп О-н-ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К-ДЧ О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП

4.	Зоны целевого назначения здания - Зальная форма обслуживания	4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.2. В зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках.	4.1 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг 4.2 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука. 4.3. Выделить в зале места для инвалидов на креслах-колясках.	4.1 Установить тактильные таблички для инвалидов по зрению. 4.2. Приобрести индукционную систему (Г-ч). 4.3 Приобрести stools для инвалидов-колясочников.	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К - ДУ-пп О-н - ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч - ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К-ДЧ О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Установленная система закрытия двери не позволяет открывать дверь снаружи, ширина дверного проема менее 90 см (81 см) (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3. Присутствуют поручни рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.3 Отсутствуют крючки для костылей и тростей. 5.4 Трудность в пользовании выключателями (К, О-н, О-в)	5.1 Установить крючки для костылей и тростей. 5.2 Установить информацию рядом с выходом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабине. 5.2 Устранить трудности в использовании выключателей 5.3. Установка дверей, открывающихся наружу.	К-ДУ-пп О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП	К-ДУ-пп О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП	К-ДЧ О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность	6.1 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п)	6.1 Организовать размещение мнемосхемы на 1 этаже. 6.2 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	6.1 Организовать размещение мнемосхемы на 1 этаже. 6.2 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К-ДУ-пп О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП	К-ДУ-пп О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП	К-ДЧ О-н-ДЧ О-в-ДЧ С-п-ДЧ С-ч-ДЧ Г-п-ДЧ Г-ч-ДЧ У-ДП

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата формирования 11.03.2020

ОЗНАКОМЛЕН
Министр ГИДР + социального развития
Мурманской области
А.В.В.М. С.Б. Никитин



План мероприятий по познанию повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по Кольскому району»

Наименование объекта и организации

184355, Российская Федерация, Мурманская область, городское поселение Мурманши, улица Мира, дом 10.

Адрес

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятий (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ УСЛУГАМ					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап до 2030		
2.	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	3 этап до 2030	Областной бюджет	
3.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том	Все категории	2 этап до 2023		

	число к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)				
3.1.	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - установка информации об ОСИ на въезде на территорию; - выделение и обозначение не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1); - установка на выделенном парковочном месте информации о номере телефона сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него.	Все категории	2 этап 2020-2023		
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	- установка информации об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки	Все категории	2 этап 2020	Областной бюджет	
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1	- установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету; - навести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	Все категории	2 этап до 2023	Областной бюджет	
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1	- установка информации при входе в помещение со стороны дверной ручки; - установка индукционной петли; - установка стола для инвалидов-колясочников.	Все категории Г-ч	2 этап 2020-2021	Областной бюджет	
3.5.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.5.1	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	Г-д, Г-ч, У	2 этап 2020-2023	Областной бюджет	
3.5.2	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С-д, С-ч	2 этап 2020-2023		
3.5.3	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и	Все категории	2 этап	Областной бюджет	

эвакуации с учетом особенностей восприятия		2023		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				
I**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С):			
I.1	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	I этап 2020	

* - мероприятия I этапа (невозможные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)

** - мероприятия, указанные в п. 3 раздела I (при наличии оснований от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п. 1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Председатель Кольской районной общественной организации
Мурманской областной общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

И.А. Горшков

Телефон: 815363036-30

Дата согласования 11.03.2020



Согласовано без замечаний / с замечаниями (неужелые зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***:

*** Акт согласования действий с Кольской районной общественной организацией Мурманской областной общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

Сведения об объемах финансовых средств, необходимых и фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН
(до реконструкции/капитального ремонта здания)

Государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по Кольскому району»

Наименование объекта и организации

Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9

Адрес

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта	Объем финансовых средств, необходимых для обеспечения доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Объем финансовых средств, фактически израсходованных на реализацию мероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для всех категорий инвалидов и других МГН			Источник финансирования
	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	На неотложные мероприятия (1 этап), тыс. руб.	На отложенные мероприятия (2 этап), тыс. руб.	Всего, тыс. руб.	
Территория, прилегающая к зданию	-	-	-	-	-	-	-
Вход (ходы) в здание	-	5,1	5,1	5,1	-	5,1	областной бюджет
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	-	-	-	-	-
Зоны целевого назначения здания	-	36,9	36,9	-	-	-	областной бюджет
Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	-	-	-
Система информации и связи из объекта	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	42,0	42,0	5,1	-	5,1	областной бюджет

**Дополнительные сведения
о доступности объекта для инвалидов и других МГН**

**Государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки
населения по Кольскому району»**

Наименование объекта и организации

Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9

Адрес

1. Расположение объекта: городская местность / сельская местность.
2. Прилегающая территория к объекту находится в распоряжении организации: да / нет.
3. Внутри объекта есть выделенное место для собаки-проводника: да / нет.
4. Не далее 50 м от входа на объект имеется стоянка (парковка) для автотранспорта: да / нет.

Имеется выделенное и оборудованное место для автотранспорта инвалидов: да / нет.

5. В населенном пункте, где расположен объект, имеется общественный транспорт: да / нет.

6. Описание маршрутов следования общественного транспорта вблизи объекта до ближайшей остановки (номера маршрутов, названия остановок):

Автобусы пригородного сообщения по маршрутам: № 106 «Автовокзал» г. Мурманск – «Аэропорт» до остановки «Милиция» г. Кола; № 110 «Автовокзал» г. Мурманск – «Молочный» до остановки «Милиция» г. Кола.

7. Описание маршрута следования от места ближайшей остановки общественного транспорта до объекта:

8. На объекте организации есть работник, владеющий навыками сурдоперевода: да / нет.
9. На объекте организации полностью оборудована входная группа (для всех категорий инвалидов в соответствии с нормативными требованиями): да / нет.
10. На объекте организации имеется полностью оборудованный туалет для инвалидов (в соответствии с нормативными требованиями): да / нет.
11. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: да / нет.
